



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ростовской области**
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ**
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Советская, 78 с.Ремонтное, 347480 Телефон: (86379) 31-5-71 E-mail: 72gpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21-72 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Подгорненской средней школы

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения **№ 21-72 от 03 мая 2018 года государственного инспектора Ремонтненского района по пожарному надзору капитана внутренней службы Омельченко Д.Н.**

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13ч. 00 мин. « 16 » мая 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «16» мая 2018 г. проведена плановая выездная проверка дознавателем ОНД и ПР по Ремонтненскому району – Государственным инспектором Ремонтненского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Омельченко Д.Н. **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Подгорненской средней школы, по адресу: 347491, РО, Ремонтненский, с. Подгорное, ул. Ленина, 54**
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с **Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Подгорненской средней школы Гвоздиковой Татьяной Николаевной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На плане эвакуации обозначить места хранения первичных средств пожаротушения	(п. 7 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные	20.06.2018	

		<u>Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>		
2	<u>Огнетушитель расположенной в помещении столовой расположить (разместить) на видном месте</u>	<u>(п. 480 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	20.06.2018	
3	<u>инструкция о мерах пожарной безопасности разработать на основании п. 460-п. 462 правила противопожарного режима в РФ</u>	<u>(п. 460-п. 462 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	20.06.2018	
4	<u>Около кнопок пуска автоматической пожарной сигнализации вывесить знаки пожарной безопасности «Кнопка пуска»</u>	<u>(п. 33 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	20.06.2018	
5	<u>С работниками МБОУ Подгорненская СШ прорвести инструктаж по пожарной безопасности с разъяснением порядка действий в случае возникновения пожара</u>	<u>(п. 3 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	20.06.2018	
6	<u>Имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) марки ОП-4 в количестве 4 штук перезарядить или заменить новыми</u>	<u>(п. 478 правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.)</u>	20.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Ремонтненскому району
Омельченко Д.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«16» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«16» мая 2018 г.

Директор МБОУ Подгорненской СШ
Гвоздикова Татьяна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору